

PLAN

WPROWADZENIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE CIEPŁA NA ROK 2022

Dla miasta Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Sosnowiec, Poręba, Łazy, Katowice,
Lubliniec

Po korekcie cz. VIII ppkt a, cz. IX, cz. XII

Opracował: Marek Nowak

Specjalista ds. Technicznych

Nowak

Marek Nowak

.....

Członek Zarządu

Zatwierdził: Bogdan Jaksik

Bogdan Jaksik

.....

Spis treści

- I. Podstawa prawna**
- II. Rodzaje koncesji**
- III. Obszar działalności**
- IV. Charakterystyka techniczna źródeł**
- V. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby regulacji**
- VI. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych**
- VII. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostawie ciepła**
- VIII. Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć**
- IX. Grupy odbiorców wyłączonych z ograniczeń**
- X. Maksymalne wielkości dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców**
- XI. Maksymalne wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla poszczególnych grup odbiorców**
- XII. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń**
- XIII. Wykaz grup odbiorców wraz z wielkościami ograniczeń**

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Tarnowskie Góry
- Załącznik nr 2 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Miasteczko Śląskie
- Załącznik nr 3 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Sosnowiec
- Załącznik nr 4 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Poręba
- Załącznik nr 5 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Łazy
- Załącznik nr 6 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Katowice
- Załącznik nr 7 - Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy Gmina Lubliniec

PLAN WPROWADZENIA OGRANICZEŃ

w dostarczaniu i poborze ciepła

na rok 2022.

Tarnowskie Góry, Miasteczko Śląskie, Sosnowiec, Poręba, Łazy, Katowice, Lubliniec

Veolia Południe Spółka z o.o., ul. Zagórska 173 42-600 Tarnowskie Góry w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. „w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła” (Dz.U. 2021 poz.2209) opracowała poniższy „PLAN OGRANICZEŃ”.

I. Podstawa prawna

- Przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo Energetyczne” – tekst jednolity z dnia 31 marca 2021 roku (Dz.U. 2021 poz. 716),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. 2021 poz. 2209), umowy sprzedaży ciepła.

II. Rodzaje koncesji

Veolia Południe Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło na podstawie uzyskanych koncesji na:

- **wytwarzanie ciepła** - Decyzja WCC/233/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,
- **przesyłanie i dystrybucję ciepła** - Decyzja PCC/247/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,
- **obrót ciepłem** – Decyzja OCC/77/195/U/OT2/98 z dnia 9 października 1998r wraz z późniejszymi zmianami,

III. Obszar działalności

Obszarem działalności Veolia Południe Sp. z o.o. na terenie województwa Śląskiego są miasta:

- Tarnowskie Góry,
- Miasteczko Śląskie,
- Sosnowiec;
- Poręba
- Łazy
- Katowice
- Lubliniec

IV. Charakterystyka techniczna źródeł

- **Tarnowskie Góry:**

Ciepłownia Przyjaźń:

- moc zainstalowana: 93,04 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

WR-25 - 2 szt.

WR-10 - 3 szt.

- paliwo: węgiel kamienny

Elektrociepłownia (źródło szczytowe):

- moc cieplna: 9,268 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

Viessmann Turbomat – 3 szt.

Viessmann Paromat Simplex – 1 szt.

Silnik gazowy Caterpillar – 1 szt.

- **Miasteczko Śląskie**

Kotłownia:

- moc zainstalowana: 14,335

- zainstalowane jednostki kotłowe:

WLM - 5 wodny - 1 szt.

- paliwo: węgiel kamienny

WLM – 5 wodny -1 szt.

- paliwo: gaz ziemny wysokometanowy i poprocesowy

GESTERA - 1szt.

- paliwo: gaz ziemny wysokometanowy

Kotłownie lokalne: brak

- **Sosnowiec:**

Ciepłownia w Sosnowcu przy ul. Kosynierów 32A:

- moc zainstalowana: 15,030 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

WR-10 - 1 szt.

WLM-5 - 1 szt.

- paliwo: węgiel kamienny

Kotłownie lokalne: brak

- **Poręba:**

Ciepłownia w Porębie przy ul. Zakładowej 2:

- moc zainstalowana: 9,315 MW,

- zainstalowane jednostki kotłowe:

WLM - 5 - 2 szt.

- paliwo: węgiel kamienny

Kotłownie lokalne:

Kotłownia lokalna przy ul. Zakładowa 15

- moc zainstalowana: 1,600 MW

- zainstalowane jednostki kotłowe:

Vitodens 200-W B2HA – 2 szt.

- paliwo: gaz ziemny wysokometanowy

- **Łazy:**

Ciepłownia w Łazach przy ul. Wyzwolenia 3:

- moc zainstalowana: 3,420 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Viessaman Vitoplex 620 - 1 szt.

- Vitocrossal 300 – 2 szt

- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

Kotłownie lokalne : brak

- **Katowice:**

Kotłownia lokalna przy ul. Żurawiej 32:

- moc zainstalowana: 0,750 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Buderus Logano G434X 350 kW – 1 szt.

- Buderus Logano G434X 200 kW – 2 szt.

- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

Kotłownia lokalna przy ul. Jankego 123D:

- moc zainstalowana: 0,300 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Buderus Logomax Plus GB162-100 V2 – 3 szt.

- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

- **Lubliniec:**

Kotłownia lokalna przy ul. ZHP 1A:

- moc zainstalowana: 1,760 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Buderus Heitztechnik GmbH – 2 szt.

- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

Kotłownia lokalna przy ul. Paderewskiego 10:

- moc zainstalowana: 0,455 MW

Zainstalowane jednostki kotłowe:

- Buderus Heitztechnik GmbH – 1 szt.

- paliwo: *Gaz ziemny wysokometanowy*

V. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby regulacji

• **Tarnowskie Góry :**

Dostawa ciepła do odbiorców z Ciepłowni Przyjaźń odbywa się poprzez dostawę ciepła siecią wysokoparametrową (wodną) o parametrach:

- ciśnienie 1,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 130°C,
- temperatura powrotna: do 80°C,

oraz sieciami niskoparametrowymi o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 95°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

Dla odbiorców z kotłowni lokalnych parametry nośnika ciepła wynoszą:

- ciśnienie: do 6 bar,
- temperatura maksymalna: 95°C.

• **Miasteczko Śląskie:**

Dostawa ciepła do odbiorców z Kotłowni odbywa się poprzez dostawę ciepła sieciami niskotemperaturowymi (wodnymi) o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 95°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

• **Sosnowiec:**

Ciepłownia w Sosnowcu – dostawa ciepła odbywa się siecią wysokoparametrową (wodną) o parametrach:

- ciśnienie 0,9 MPa,
- temperatura maksymalna: 130°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

oraz sieciami niskoparametrowymi o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 90°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

- **Poręba:**

Ciepłownia w Porębie - dostawa ciepła do Odbiorców z Ciepłowni w Porębie odbywa się poprzez dostawę ciepła siecią wysokoparametrową (wodną) o parametrach:

- ciśnienie: 0,85 MPa,
- temperatura maksymalna: 130°C,
- temperatura powrotna: do 80°C,

oraz sieciami niskoparametrowymi o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 95°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,
- ciśnienie: do 0,4MPa
- temperatura maksymalna: 90°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

- **Łazy:**

Ciepłownia w Łazach - dostawa ciepła do odbiorców z Ciepłowni odbywa się poprzez dostawę ciepła sieciami niskotemperaturowymi (wodnymi) o parametrach:

- ciśnienie: do 0,55 MPa,
- temperatura maksymalna: 90°C,
- temperatura powrotna: do 70°C,

- **Katowice**

Dostawa ciepła do odbiorców w Katowicach odbywa się z dwóch źródeł lokalnych poprzez dostawę ciepła sieciami niskotemperaturowymi (wodnymi) o parametrach:

- ciśnienie: do 0,6 MPa,
- temperatura maksymalna: 80°C,

- temperatura powrotna: do 60°C,

• **Lubliniec**

- - ciśnienie: do 0,55 MPa,
- - temperatura maksymalna: 90°C,
- - temperatura powrotna: do 70°C,

Regulacja jakościowa parametrów sieci wysokoparametrowych (temperatura i ciśnienie) odbywa się w źródle ciepła. Ciśnienie regulowane jest za pomocą zautomatyzowanych układów pompowych, natomiast temperatura nośnika ciepła regulowana jest przez źródło na podstawie zadawanych przez Dyspozytora temperatur zewnętrznych wynikających z danych monitoringu i prognoz meteorologicznych. Dodatkowo dla odbiorców pobierających ciepło z zewnętrznych instalacji odbiorczych, parametrów czynnika grzewczego następuje w stacjach wymienników ciepła (SWC) poprzez regulację ilościowo-jakościową za pomocą regulatorów pogodowych.

Regulacja nośnika ciepła dla odbiorców zasilanych z kotłowni lokalnych odbywa się w źródle poprzez regulację ilościowo-jakościową przy pomocy układów pompowych i regulatorów pogodowych.

VI. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych

Charakterystyka sieci ciepłowniczych:

| Miasto | Pojemność WP | Pojemność NP | Długość WP+NP | | Długość WP | | Długość NP | |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | [m ³] | [m ³] | Całkowita [m] | Preizolowana [m] | Całkowita [m] | Preizolowana [m] | Całkowita [m] | Preizolowana [m] |
| Tarnowskie Góry | 3101,00 | 71,912 | 77958,3 | 63630,1 | 73376,4 | 62957,3 | 4581,9 | 672,81 |
| Miasteczko Śląskie | - | 415,0 | 20226,4 | 15777,5 | - | - | 20226,4 | 15777,5 |
| Sosnowiec | 387,9 | 8,974 | 8383,3 | 3787,5 | 7568,3 | 3787,5 | 815,0 | - |
| Poręba | 113,9 | 15,6 | 5525,3 | 2329,0 | 4037,0 | 1 980,9 | 1 488,3 | 348,2 |
| Łazy | - | 34,5 | 1682,7 | 438,4 | - | - | 1682,7 | 438,4 |
| Katowice | - | 15,54 | 1 185,0 | 39,9 | - | - | 1 185,0 | 39,9 |
| Lubliniec | - | 10,5 | 1262,6 | 1212,9 | - | - | 1262,6 | 1212,9 |

VII. Tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostawie ciepła

Veolia Południe Sp. z o.o. nie planuje przerw w dostarczaniu ciepła do odbiorców, a zakres ograniczeń nie spowoduje uszkodzeń instalacji ciepłowniczych. W związku z powyższym nie opracowywano alternatywnych tabel regulacyjnych. Ewentualne konieczne ograniczenia realizowane mogą być poprzez ograniczenia przepływu wody sieciowej i zmianę charakterystyk lub krzywych grzewczych w regulatorach pogodowych stacji wymienników ciepła, w zakresie odpowiadającym aktualnym potrzebom.

VIII. Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć

a) zmniejszenia dostawy ciepła

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

- 1) zagrożenia bezpieczeństwa osób, w tym zagrożenia życia lub zdrowia osób.
- 2) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń lub ich zespołów – wykorzystywanych bezpośrednio w procesach technologicznych, w tym zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń lub ich zespołów, przeznaczonych bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła lub wydobycia, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych.
- 3) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów mieszkalnych.
- 4) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych bezpośrednio do wykonywania zadań dotyczących:
 - bezpieczeństwa lub obronności państwa wymienionych w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 - obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań,,
 - opieki zdrowotnej,

- edukacji,
- opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz wychowania przedszkolnego,
- wydobywania paliw kopalnianych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
- ochrony środowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji ciepła.

Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń na czas oznaczony może wprowadzić Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie zgłoszenia Wojewody w oparciu o materiały Veolia Południe Sp. z o.o.

a) Wykaz odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć

1. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.
2. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń.
3. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Sosnowiec) wraz z wielkościami ograniczeń.
4. Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.
5. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Katowice) wraz z wielkościami ograniczeń.
6. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Lubliniec) wraz z wielkościami ograniczeń.

b) przerwania dostawy ciepła

Veolia Południe Sp. z o.o. nie przewiduje planowego przerwania dostawy ciepła dla celów grzewczych do żadnego ze swoich odbiorców.

IX. Grupy odbiorców wyłączonych z ograniczeń

Zgodnie z rozporządzeniem § 13 ust. 5 w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego.

W związku z powyższymi ograniczeniami w powyższej grupie dotyczą jedynie dostarczania ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Łączna wielkość ograniczeń w powyższej grupie odbiorców wynosi:

- dla źródeł zdalaczynnych:

- Tarnowskie Góry: **19 392,83 kW**
- Miasteczko Śląskie: **3 666,58 kW**
- Sosnowiec: **1 759,25 kW**
- Poręba: **579,75 kW**
- Katowice: **37,50 kW**
- Lubliniec: **277,94 kW**

X. Maksymalne wielkości dostaw ciepła dla poszczególnych grup odbiorców

1) Edukacja

- Gmina Tarnowskie Góry – **8 318,48 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **258,00 kW**
- Gmina Sosnowiec - **950,00 kW**
- Gmina Poręba – **385,00 kW**

2) Urzędy

- Gmina Tarnowskie Góry – **6046,18 kW**
- Gmina Poręba – **163,00 kW**
- Gmina Lubliniec – **200,00 kW**

3) Przemysł

- Gmina Tarnowskie Góry – **8 545,00 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **4 880,87 kW**
- Gmina Poręba – **450,00 kW**

4) Usługi

- Gmina Tarnowskie Góry - **12 200,03 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **838,78 kW**

- Gmina Sosnowiec – **1 698,00 kW**
- Gmina Poręba – **163,00 kW**
- Gmina Katowice: **60,00 kW**
- Gmina Lubliniec – **4,70 kW**

5) Inne

- Gmina Sosnowiec – **471,67 kW**

XI. Maksymalne wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła dla poszczególnych grup odbiorców

1) Edukacja

- Gmina Tarnowskie Góry – **1 716,55 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **43,80 kW**
- Gmina Sosnowiec - **257,90 kW**
- Gmina Poręba – **38,50 kW**

2) Urzędy

- Gmina Tarnowskie Góry – **3 992,57 kW**
- Gmina Poręba – **101,88 kW**
- Gmina Lubliniec – **125,00 kW**

3) Usługi

- Gmina Tarnowskie Góry – **8 256,80 kW**
- Gmina Miasteczko Śląskie – **553,49 kW**
- Gmina Sosnowiec – **1 178,25 kW**
- Gmina Poręba – **158,13 kW**
- Gmina Katowice: **37,50 kW**
- Gmina Lubliniec – **2,94 kW**

4) Przemysł

- Gmina Tarnowskie Góry – **5 426,88 kW**

- Gmina Miasteczko Śląskie – **3 069,29 kW**
- Gmina Poręba – **281,25 kW**

5) Inne

- Gmina Sosnowiec – **323,78 kW**

XII. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń.

Veolia Południe Sp. z o.o. zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. jako podmiot prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło, informuje odbiorców o wprowadzonych ograniczeniach w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na swojej stronie internetowej lub w formie ustalonej w umowach.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na wniosek stron jest dostępny do wglądu w siedzibie:

Veolii Południe Sp. z o.o., ul. Pogorska 36 , 32-500 Chrzanów - Dział Produkcji i Dystrybucji.

Veolia Południe Sp. z o.o., ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry - Dział Produkcji i Dystrybucji.

- Sposób postępowania w ograniczaniu dostarczania ciepła do odbiorców

1. Wyłączenie we wszystkich obiektach (objętych ograniczeniami) ciepłej wody użytkowej,
2. Obniżenie parametrów ilościowych nośnika ciepła (wody) w sieci ciepłowniczej (*po stronie WP na SWC*) zgodnie z załącznikami. Obniżenie natężenia przepływu winno umożliwić utrzymanie temperatury w lokalach mieszkalnych na poziomie nie niższym niż +10°C a w innych obiektach +5°C,
3. Ewentualnie, ustawienie na regulatorach pogodowych węzłów zasilających obiekty charakterystyki odpowiadającej parametrom 75/50°C zapewniającej utrzymanie obiegu wody w instalacji – utrzymanie temperatury kontrolnej (dla obiektów wymienionych w załącznikach).

XIII. Wykaz grup odbiorców wraz z wielkościami ograniczeń.

1. **Wykaz odbiorców dla poszczególnych grup (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.**

Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.

Urzędy

| <i>l.p.</i> | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m ³ /h] | Przepływ zredukowany [m ³ /h] |
|-------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--|--|
| 1 | Górnicza 1 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | 0 | 50 | 50 | 18,75 | 0,72 | 0,27 |
| 2 | Rynek 4 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | 0 | 206 | 206 | 77,25 | 2,95 | 1,11 |
| 3 | Sienkiewicza 2 | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | 0 | 210 | 210 | 78,75 | 3,01 | 1,13 |
| 4 | Sienkiewicza 2 Straż Miejska | GMINA TARNOWSKIE GÓRY | 0 | 34 | 34 | 12,75 | 0,49 | 0,18 |
| 5 | Pokoju 1 | GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁ. METROPOLIA | 20 | 168 | 148 | 55,5 | 2,12 | 0,80 |
| 6 | Kartuszwiec 5 | Powiat tarnogórski | 0 | 160 | 160 | 60 | 2,29 | 0,86 |
| 7 | Mickiewicza 41 | Powiat tarnogórski | 15 | 105 | 90 | 33,75 | 1,29 | 0,48 |
| 8 | Sienkiewicza 16 | Powiat tarnogórski | 0 | 150 | 150 | 56,25 | 2,15 | 0,81 |
| 9 | Opolska 26 mieszkanie | Powiat tarnogórski | 0 | 70 | 70 | 26,25 | 1,00 | 0,38 |
| 10 | Opolska 28 mieszkanie | Powiat tarnogórski | 0 | 17,766 | 17,766 | 6,66225 | 0,25 | 0,10 |
| 11 | Pyskowicka 54 | ZARZĄD DRÓG POW. | 4 | 204 | 200 | 75 | 2,87 | 1,08 |
| 12 | Bondkowskiego 2 | WOLNY CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH | 0 | 30 | 30 | 11,25 | 0,43 | 0,16 |
| 13 | Górnicza 4-8 | ZUS ZABRZE | 0 | 270 | 270 | 101,25 | 3,87 | 1,45 |
| 14 | Bytomska 6 | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI | 0 | 384 | 384 | 144 | 5,50 | 2,06 |
| 15 | Opolska 17 - sąd | SĄD REJONOWY | 0 | 350 | 350 | 131,25 | 5,02 | 1,88 |
| 16 | Opolska 17 – mieszkanie | SĄD REJONOWY | 0 | 10 | 10 | 3,75 | 0,14 | 0,05 |
| 17 | Opolska 24 | SĄD REJONOWY | 0 | 58 | 58 | 21,75 | 0,83 | 0,31 |
| 18 | Opolska 17a | ARESZT ŚLEDZCY | 80 | 442 | 362 | 135,75 | 5,19 | 1,95 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 19 | Opolska 34 | 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | 40 | 93 | 53 | 19,875 | 0,76 | 0,28 |
| 20 | Opolska 36, bud. Nr 1 | 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | 350 | 350 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Opolska 36, bud. Nr 26 | 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | 0 | 250 | 250 | 93,75 | 3,58 | 1,34 |
| 22 | Opolska 36, bud. Nr 3 | 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | 1 | 161 | 160 | 60 | 2,29 | 0,86 |
| 23 | Opolska 36, bud. Nr 2 | 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY | 0 | 1815 | 1815 | 680,625 | 26,02 | 9,76 |
| 24 | Opolska 21, Prokuratura | PROKURATURA OKRĘGOWA GLIWICE | 15 | 189,8 | 174,8 | 65,55 | 2,51 | 0,94 |
| 25 | Janasa 11c | GMINA TARN.GÓRY ZOPO | 25 | 160 | 135 | 50,625 | 1,94 | 0,73 |
| 26 | Gliwicka 2 | STOW MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TARNOGÓR | 20 | 100 | 80 | 30 | 1,15 | 0,43 |
| 27 | Piłsudskiego 8/7 | MARKTPLAN SP. Z O.O. | 0 | 8,611 | 8,611 | 3,229125 | 0,37 | 0,14 |
| Suma | | | 570 | 6046,177 | 5476,177 | 2053,57 | 78,74 | 29,53 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 3 992,61 kW

Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.

Edukacja

| <i>l.p.</i> | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co[kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Korczaka 2 | SP NR9 IM. M.KOPERNIKA | 0 | 291,9 | 291,9 | 262,71 | 4,18 | 3,77 |
| 2 | Sobieskiego 5 - SP | SP NR9 IM. M.KOPERNIKA | 25 | 175 | 150 | 135 | 2,15 | 1,94 |
| 3 | Litewska 6 | PUBLICZNA SZK. PODST.NR 15 | 70 | 678 | 608 | 547,2 | 8,71 | 7,84 |
| 4 | Janasa 11 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 | 79 | 553,35 | 474,35 | 426,915 | 6,80 | 6,12 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|---------|------|------|
| 5 | Strzelców Bytomskich 7 – internat | SPECJALNY OŚR. SZK. - WYCH. | 100 | 260 | 160 | 144 | 2,29 | 2,06 |
| 6 | Strzelców Bytomskich 7 – szkoła | SPECJALNY OŚR. SZK. - WYCH. | 0 | 160 | 160 | 144 | 2,29 | 2,06 |
| 7 | Wyspiańskiego 1-3 | SZKOŁA PODST.NR 3 | 50 | 578 | 528 | 475,2 | 7,57 | 6,81 |
| 8 | Leśna 23 | SZK.POD. NR 5 | 50 | 450 | 400 | 360 | 5,73 | 5,16 |
| 9 | Koroła 38a | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 | 2 | 125 | 123 | 110,7 | 1,76 | 1,59 |
| 10 | Okrzei 3 - hala | ZS BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH | 0 | 82 | 82 | 73,8 | 1,18 | 1,06 |
| 11 | Okrzei 3 - szkoła | ZS BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNYCH | 0 | 256 | 256 | 230,4 | 3,67 | 3,30 |
| 12 | Opolska 28 - szkoła | LO IM. ST. SEMPOŁOWSKIEJ | 50 | 330 | 280 | 252 | 4,01 | 3,61 |
| 13 | Opolska 28 – pom. biurowe | LO IM. ST. SEMPOŁOWSKIEJ | 0 | 12,234 | 12,234 | 11,0106 | 0,18 | 0,16 |
| 14 | Opolska 26 | ZS CHEMICZNO - MED. | 0 | 600 | 600 | 540 | 8,60 | 7,74 |
| 15 | Karola Miarki 17 | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOM. HOTELARSKICH | 30 | 338 | 308 | 277,2 | 4,41 | 3,97 |
| 16 | Piłsudskiego 1 | II LO IM. S. STASZICA | 0 | 320 | 320 | 288 | 4,59 | 4,13 |
| 17 | Legionów 35 | ZS ARTYST. - PROJEKTOWYCH | 50 | 400 | 350 | 315 | 5,02 | 4,52 |
| 18 | J. Kochanowskieg o 21 - basen | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | J. Kochanowskieg o 21 - szkoła | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 50 | 270 | 220 | 198 | 3,15 | 2,84 |
| 20 | Zaciszna 17 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 0 | 287 | 287 | 258,3 | 4,11 | 3,70 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|
| 21 | Pokoju 14 | ZS TECHNICZNO - USŁUG. | 30 | 250 | 220 | 198 | 3,15 | 2,84 |
| 22 | Sienkiewicza 23 | ZS TECH. I OGÓLNOKSZT. | 50 | 450 | 400 | 360 | 5,73 | 5,16 |
| 23 | Śniadeckiego 1 | SALEZJAŃSKI OŚRODEK SZK. - WYCH. | 200 | 800 | 600 | 540 | 8,60 | 7,74 |
| 24 | 9 Maja 1 | PAŃST. SZK. MUZ. IM. PADEREWSKIEGO | 0 | 90 | 90 | 81 | 1,29 | 1,16 |
| 25 | Sobieskiego 5 | CEEH IM. KAROLA GODULI | 25 | 175 | 150 | 135 | 2,15 | 1,94 |
| 26 | Sienkiewicza 6 | WZS | 42 | 292 | 250 | 225 | 3,58 | 3,23 |
| 27 | Sienkiewicza 48 | LOK TARNOWSKIE GÓRY | 0 | 15 | 15 | 13,5 | 0,22 | 0,19 |
| Suma | | | 983 | 8318,48 | 7335,484 | 6601,94 | 105,14 | 94,63 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 1 716,55 kW

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

| <i>l.p.</i> | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co[kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | OBWODNICA 8 hala sportowa | AGENCJA INICJATYW GOSPODARCZYCH | 50 | 400,00 | 350,00 | 131 | 5,02 | 1,88 |
| 2 | OBWODNICA 8 Park Wodny | AGENCJA INICJATYW GOSPODARCZYCH | 840 | 1420,00 | 580,00 | 218 | 8,31 | 3,12 |
| 3 | ANDERSA 32 | T.S. ""ISKRA"" LASOWICE | 0 | 30,00 | 30,00 | 11 | 0,43 | 0,16 |
| 4 | FIŃSKA 22 | STREFA RUCHU SP. Z O.O. | 35 | 95,00 | 60,00 | 23 | 2,58 | 0,97 |
| 5 | Sobieskiego 7 | Tarnogórskie Centrum Kultury | 0 | 170,00 | 170,00 | 64 | 2,44 | 0,91 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|----|--------|--------|----|------|------|
| 6 | Piłsudskiego 8 – lokal | DOM KULTURY IM. H. JORDANA | 0 | 30,00 | 30,00 | 11 | 1,29 | 0,48 |
| 7 | Wyszyńskiego 113/2 | ESTEPE S.C | 4 | 10,00 | 6,25 | 2 | 0,27 | 0,10 |
| 8 | Zagórska 173a | CICHY KĄT | 15 | 50,00 | 35,00 | 13 | 0,50 | 0,19 |
| 9 | Ułańska 2 | JERONIMO MARTINS POLSKA | 0 | 90,00 | 90,00 | 34 | 1,29 | 0,48 |
| 10 | Opolska 23/1 | CENTR.BIURO KONSTR.KOTLOW | 0 | 250,00 | 250,00 | 94 | 3,58 | 1,34 |
| 11 | Opolska 23/6/11 | CENTR.BIURO KONSTR.KOTLOW | 0 | 150,00 | 150,00 | 56 | 2,15 | 0,81 |
| 12 | Częstochowska 16 | PKP PLK S.A. | 0 | 12,00 | 12,00 | 5 | 0,17 | 0,06 |
| 13 | Nakielska 3 | PKP PLK S.A. | 0 | 95,00 | 95,00 | 36 | 1,36 | 0,51 |
| 14 | Częstochowska 16A | PKP PLK S.A. | 0 | 15,00 | 15,00 | 6 | 0,22 | 0,08 |
| 15 | Częstochowska 7 | PKP PLK S.A. | 0 | 130,00 | 130,00 | 49 | 1,86 | 0,70 |
| 16 | Sienkiewicza 4/a | KANC. NOTARIALNA K. ŚMIEJA | 0 | 10,00 | 10,00 | 4 | 0,43 | 0,16 |
| 17 | Sobieskiego 1 | ORANGE POLSKA S.A. | 0 | 30,00 | 30,00 | 11 | 0,43 | 0,16 |
| 18 | Opolska 51 | PWiK TARNOWSKIE GÓRY | 15 | 215,00 | 200,00 | 75 | 2,87 | 1,08 |
| 19 | Pyskowicka - oczyszczalnia | PWiK TARNOWSKIE GÓRY | 7 | 32,00 | 25,00 | 9 | 0,36 | 0,13 |
| 20 | Miodowa 1 | LABUS PIOTR P. U. H. LPS | 0 | 22,00 | 22,00 | 8 | 0,32 | 0,12 |
| 21 | Sienkiewicza 49 | INKUBATOR PRZEDS. SP. Z O.O. | 0 | 70,00 | 70,00 | 26 | 1,00 | 0,38 |
| 22 | Ułańska 19 | SIC SP. Z O O. | 4 | 44,00 | 40,00 | 15 | 0,57 | 0,22 |
| 23 | Nakielska 42/Minkon | MINKON SP. Z O. O. | 40 | 250,00 | 210,00 | 79 | 3,01 | 1,13 |
| 24 | Opatowicka 1 | PLASTIMEX SP. Z O. O. | 28 | 58,00 | 30,00 | 11 | 0,43 | 0,16 |
| 25 | Wyszyńskiego 1 | RESTAURACJA PARKOWA S. C. | 0 | 80,00 | 80,00 | 30 | 1,15 | 0,43 |
| 26 | Bałkańska (dawne SWC) | FPHU KOZIŃSCY S. C. | 0 | 25,00 | 25,00 | 9 | 0,36 | 0,13 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|----|---------|---------|-----|-------|------|
| 27 | Opolska 23 | BIURO RACHUNKOWE RK - STREFA S. C. | 0 | 12,00 | 12,00 | 5 | 0,17 | 0,06 |
| 28 | Sienkiewicza 1 | LOG SP. J. D. HAŁUBIEC, J. HAŁUBIEC | 0 | 72,00 | 72,00 | 27 | 1,03 | 0,39 |
| 29 | Wyszyńskiego / Perła | PERŁA ELŻBIETA TARNOWSKA | 0 | 47,00 | 47,00 | 18 | 0,67 | 0,25 |
| 30 | Krakowska 18 | BRICK KRAKOWSKA 18 | 10 | 40,00 | 30,00 | 11 | 0,43 | 0,16 |
| 31 | Nakielska 50 | LIDL SP Z O.O. SP.K. | 0 | 80,00 | 80,00 | 30 | 1,15 | 0,43 |
| 32 | Zagórska 159 | PROMECH PRZED. OBROTU PRO. CHEMII | 0 | 34,00 | 34,00 | 13 | 0,49 | 0,18 |
| 33 | Zagórska 167 | PROMECH PRZED. OBROTU PRO. CHEMII | 0 | 10,00 | 10,00 | 4 | 0,14 | 0,05 |
| 34 | Doniecka 3g | BOMAR SP. Z O.O. | 2 | 9,00 | 7,00 | 3 | 0,10 | 0,04 |
| 35 | Zagórska 189 | NewCo immo PL 2 GmbH | 0 | 450,00 | 450,00 | 169 | 6,45 | 2,42 |
| 36 | Nakielska BP | BP SERVICE CENTER Marcin Konradowski | 55 | 120,00 | 65,00 | 24 | 0,93 | 0,35 |
| 37 | Częstochowska 4 | TG NOVA SP. Z O.O. | 60 | 260,00 | 200,00 | 75 | 2,87 | 1,08 |
| 38 | Szwedzka 2 | PBO ""TROJAN"" SP. Z O.O. | 0 | 25,00 | 25,00 | 9 | 0,36 | 0,13 |
| 39 | Fabryczna 23 | PKP CARGO S.A. | 50 | 1500,00 | 1450,00 | 544 | 20,78 | 7,79 |
| 40 | Piłsudskiego 21 | PKP CARGO S.A. | 0 | 50,00 | 50,00 | 19 | 0,72 | 0,27 |
| 41 | Sobieskiego 23 | PPHU VIKPOL MIROSLAW POLACZEK | 0 | 45,00 | 45,00 | 17 | 0,65 | 0,24 |
| 42 | Sienkiewicza 48 | P.H.U. ""ROM-KAT"" URSZULA DONAT | 0 | 12,00 | 12,00 | 5 | 0,17 | 0,06 |
| 43 | Krakowska 10 – Natura | NATURA SP. Z O.O. | 0 | 15,00 | 15,00 | 6 | 0,22 | 0,08 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|----|--------|--------|----|------|------|
| 44 | Lipowa 1 | AUTO USŁUGI "U GRZESIA" S.C. G.I. WLOKA | 0 | 13,00 | 13,00 | 5 | 0,19 | 0,07 |
| 45 | Krakowska 15 | KANGUREK S.C. | 0 | 20,00 | 20,00 | 8 | 0,29 | 0,11 |
| 46 | Tylna 14 | KACORZYK BOGUMIŁA | 0 | 5,00 | 5,00 | 2 | 0,07 | 0,03 |
| 47 | Piłsudskiego 17 | PKP S.A. ODDZ. GOSP. NIERUCH. K-CE | 0 | 90,00 | 90,00 | 34 | 1,29 | 0,48 |
| 48 | Piłsudskiego 21 | PKP S.A. ODDZ. GOSP. NIERUCH. K-CE | 0 | 50,00 | 50,00 | 19 | 0,72 | 0,27 |
| 49 | Sobieskiego 3 | "ALDI" SPÓŁKA Z O.O. | 0 | 45,00 | 45,00 | 17 | 0,65 | 0,24 |
| 50 | Dolna 1 | "JA-TY" CZESŁAW JATA | 0 | 70,00 | 70,00 | 26 | 1,00 | 0,38 |
| 51 | Kaczyniec 12 | DOM HANDLOWY ANDRZEJ PAWLICZEK | 0 | 65,00 | 65,00 | 24 | 0,93 | 0,35 |
| 52 | Piastowska 2 | DOM HANDLOWY ANDRZEJ PAWLICZEK | 18 | 78,00 | 60,00 | 23 | 0,86 | 0,32 |
| 53 | Piastowska 16 | DOM HANDLOWY ANDRZEJ PAWLICZEK | 0 | 30,00 | 30,00 | 11 | 0,43 | 0,16 |
| 54 | Poczdamska 8 | JOGI WŁADYSŁAWA JEZIORSKA | 0 | 20,00 | 20,00 | 8 | 0,29 | 0,11 |
| 55 | Piastowska 14 | JEDNOŚLAD ROWERY - SKUTERY | 0 | 10,00 | 10,00 | 4 | 0,14 | 0,05 |
| 56 | Wyszyńskiego 5 | CUKIERNIA LK-MAJ | 25 | 40,00 | 15,00 | 6 | 0,22 | 0,08 |
| 57 | Bondkowskiego 7 | SOMMER S.C. | 0 | 18,00 | 18,00 | 7 | 0,26 | 0,10 |
| 58 | Krakowska 4 | FOTOZAKUPY | 0 | 40,00 | 40,00 | 15 | 0,57 | 0,22 |
| 59 | Ułańska 3 | WENGEREK ADAM, ALA | 0 | 5,00 | 5,00 | 2 | 0,07 | 0,03 |
| 60 | Janasa 3 | PHU MARIA ZALEWSKA | 0 | 25,00 | 25,00 | 9 | 0,36 | 0,13 |
| 61 | Nakielska 2, Dom Kultury | ARATEUSZ SP. Z O.O. | 0 | 50,00 | 50,00 | 19 | 0,72 | 0,27 |
| 62 | Rynek 14 | CARBONEX | 20 | 182,50 | 162,50 | 61 | 2,33 | 0,87 |
| 63 | Piłsudskiego 8 – lokal | TELL SP. Z O.O. | 0 | 4,31 | 4,31 | 2 | 0,19 | 0,07 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------------------------------|----|--------|--------|----|------|------|
| 64 | Towarowa 1 | REMONDIS TARN. GÓRY | 0 | 100,75 | 100,75 | 38 | 1,44 | 0,54 |
| 65 | Wyszyńskiego 117 | TERMOINSTAL | 0 | 12,00 | 12,00 | 5 | 0,17 | 0,06 |
| 66 | Nakielska 46 | ROCH BEATA | 0 | 15,00 | 15,00 | 6 | 0,22 | 0,08 |
| 67 | Zamkowa 4, lokale użytkowe | OLMAX OLSZEWSKI JANUSZ | 0 | 34,50 | 34,50 | 13 | 0,49 | 0,19 |
| 68 | Zamkowa 4, lokale użytkowe | KOCHAŃSKA MAGDALENA | 0 | 34,50 | 34,50 | 13 | 0,49 | 0,19 |
| 69 | Piłsudskiego 10 | SŁOWIŃSKA MAŁGORZATA | 0 | 10,00 | 10,00 | 4 | 0,14 | 0,05 |
| 70 | Pyskowska 48 | DOMATOR SERWIS | 0 | 50,00 | 50,00 | 19 | 0,72 | 0,27 |
| 71 | Wojska Polskiego hala | DEWIZA PHU KLUSKA | 50 | 239,00 | 189,00 | 71 | 2,71 | 1,02 |
| 72 | Opatowicka – kap2 | KAP2 SP. Z O.O. | 0 | 45,00 | 45,00 | 17 | 0,65 | 0,24 |
| 73 | Krakowska 4 Indrax | INDRAX WSZOŁEK | 0 | 8,00 | 8,00 | 3 | 0,34 | 0,13 |
| 74 | Tylna 7 | VEGA TOMASZEWSKI | 0 | 15,00 | 15,00 | 6 | 0,22 | 0,08 |
| 75 | Wojska Polskiego 6 | AQX SP. Z O.O. | 0 | 125,00 | 125,00 | 47 | 1,79 | 0,67 |
| 76 | Częstochowska 16 | LOKOM-TOR | 20 | 90,00 | 70,00 | 26 | 1,00 | 0,38 |
| 77 | Zagórska 167 | KRISPOL | 0 | 50,00 | 50,00 | 19 | 0,72 | 0,27 |
| 78 | Obwodnica 8 | HOTEL NEO SP. Z O.O. | 40 | 140,00 | 100,00 | 38 | 1,43 | 0,54 |
| 79 | Zamkowa 1 | "KAN-JAN"" JAN KANDORA | 40 | 140,00 | 100,00 | 38 | 1,43 | 0,54 |
| 80 | Rynek 7 | YASAI SP. Z O.O. | 10 | 45,00 | 35,00 | 13 | 0,50 | 0,19 |
| 81 | Łotewska 6 | PKO B.P.SA | 0 | 38,00 | 38,00 | 14 | 0,54 | 0,20 |
| 82 | Bytomska 6 - Bank | BANK SPÓŁDZIELCZY TG | 0 | 110,00 | 110,00 | 41 | 1,58 | 0,59 |
| 83 | Zamkowa 5 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 0 | 90,00 | 90,00 | 34 | 1,29 | 0,48 |
| 84 | Rynek 1 | MUZEUM | 0 | 50,00 | 50,00 | 19 | 0,72 | 0,27 |
| 85 | Oświęcimks 2 | PSS SPOŁEM | 10 | 70,00 | 60,00 | 23 | 0,86 | 0,32 |
| 86 | Czarnohucka 22 | PSS SPOŁEM | 0 | 10,00 | 10,00 | 4 | 0,14 | 0,05 |
| 87 | Hutnicza 5 | FK INPRO | 5 | 80,00 | 75,00 | 28 | 1,08 | 0,40 |
| 88 | Szwedzka 10 | STANEK MAŁGORZATA SKLEP | 0 | 7,70 | 7,70 | 3 | 0,11 | 0,04 |
| 89 | Krakowska 10 | SPÓŁKA CYWILNA DZIAŁACH | 0 | 15,00 | 15,00 | 6 | 0,22 | 0,08 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|---|----|---------|---------|-----|-------|------|
| 90 | Czarnohucka 11 | MECHANIKA POJAZDOWA MARIAN MORAWIEC | 0 | 10,00 | 10,00 | 4 | 0,14 | 0,05 |
| 91 | Czarnohucka 22 | MECHANIKA POJAZDOWA MARIAN MORAWIEC | 0 | 30,00 | 30,00 | 11 | 0,43 | 0,16 |
| 92 | Towarowa 1 | BSH Trading Partners Sp. z o.o. | 0 | 61,75 | 61,75 | 23 | 2,66 | 1,00 |
| 93 | Bohaterów Monte Cassino 5 | Paweł Świerzy Freshmedica | 5 | 25,00 | 20,00 | 8 | 0,29 | 0,11 |
| 94 | Karola Miarki 20 | Wójcik Jerzy | 0 | 71,40 | 71,40 | 27 | 1,02 | 0,38 |
| 95 | Równoległa 6 | WOJGA"" Gadomska Ewelina | 0 | 30,00 | 30,00 | 11 | 0,43 | 0,16 |
| 96 | Piłsudskiego 8 | ACS SŁUCHMED Sp. z o.o. | 0 | 4,00 | 4,00 | 2 | 0,17 | 0,06 |
| 97 | Towarowa 1 | LT PACK SP. Z O.O. | 0 | 117,00 | 117,00 | 44 | 5,03 | 1,89 |
| 98 | Hutnicza 5-9 | SZYMMAR | 0 | 30,00 | 30,00 | 11 | 0,43 | 0,16 |
| 99 | Śniadeckiego 9 | SZYMMAR | 0 | 30,00 | 30,00 | 11 | 0,43 | 0,16 |
| 100 | Morcinka 26 | TSJ TOMASZ JARCZYK | 5 | 30,00 | 25,00 | 9 | 0,36 | 0,13 |
| 101 | Andersa 25a | MRK INVEST SP.Z O.O. | 10 | 45,00 | 35,00 | 13 | 0,50 | 0,19 |
| 102 | Częstochowska 16 | PKP ENERGETYKA USŁUGI | 0 | 60,00 | 60,00 | 23 | 0,86 | 0,32 |
| 103 | Piastowska 7 | ADWENT MAŁGORZATA | 0 | 15,50 | 15,50 | 6 | 0,22 | 0,08 |
| 104 | Hutnicza 5-9 | F.H.U. KRIW Krzysztof Blabuś | 0 | 100,00 | 100,00 | 38 | 1,43 | 0,54 |
| 105 | Piłsudskiego 13 | Anna Sznajder-Grzyb | 0 | 15,90 | 15,90 | 6 | 0,68 | 0,26 |
| 106 | Hutnicza 5-9 | FORNITECH S.C | 0 | 14,00 | 14,00 | 5 | 0,20 | 0,08 |
| 107 | Opatowicka 104A | Tomasz Szczygielski BGC | 0 | 15,00 | 15,00 | 6 | 0,22 | 0,08 |
| 108 | Zagórska 159 | RNG PROPERTIES Sp. z o.o. | 0 | 1200,00 | 1200,00 | 450 | 17,20 | 6,45 |
| 109 | Piłsudskiego 13 lokal | NKS Natalia Honisz | 0 | 5,42 | 5,42 | 2 | 0,23 | 0,09 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|
| 110 | Cebuli 5 | PAX ARKADIUSZ LIPIETA | 1 | 21,00 | 20,00 | 8 | 0,29 | 0,11 |
| 111 | Sienkiewicza 12 | KARCZMA U KAROLA | 0 | 50,00 | 50,00 | 19 | 0,72 | 0,27 |
| 112 | Ks. Wajdy 2 | F.H.U Zuzanna Badura -Pięta | 0 | 60,00 | 60,00 | 23 | 0,86 | 0,32 |
| 113 | Czarnohucka 3 | NPL NOVA S.A. | 0 | 140,00 | 140,00 | 53 | 2,01 | 0,75 |
| 114 | Hutnicza 4 TG11 i 12 | BALNEX Sp. z o.o. | 0 | 40,00 | 40,00 | 15 | 0,57 | 0,22 |
| 115 | Równoległa 1 | ELBAH II Sp. z o.o. | 0 | 75,00 | 75,00 | 28 | 1,08 | 0,40 |
| 116 | Hutnicza 5 TG16 | INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP | 0 | 5,00 | 5,00 | 2 | 0,07 | 0,03 |
| 117 | Al.. Kwiatów 25A | P.H.U ""HC"" Łukasz Hadyk | 0 | 22,50 | 22,50 | 8 | 0,32 | 0,12 |
| 118 | Sienkiewicza 47 | NOWAK DARIA | 0 | 50,00 | 50,00 | 19 | 0,72 | 0,27 |
| 119 | Piłsudskiego 8/3 | PODRÓŻNIK BT RÓŻYCKI | 0 | 4,30 | 4,30 | 2 | 0,06 | 0,02 |
| 120 | Czereśniowa | KŁOSEK DARIUSZ | 0 | 22,00 | 22,00 | 8 | 0,32 | 0,12 |
| 121 | Włoska 24 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAŹŃ | 151 | 571,00 | 420,00 | 158 | 6,02 | 2,26 |
| 122 | Gliwicka 22 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZG.SS.BOROMEUSZEK | 60 | 180,00 | 120,00 | 45 | 1,72 | 0,65 |
| Suma | | | 1685 | 12200,03 | 10515,28 | 3943 | 159,97 | 59,99 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 8 256,80 kW

Wykaz odbiorców grupy „Przemysł” (Tarnowskie Góry) wraz z wielkościami ograniczeń.

Przemysł

| <i>l.p.</i> | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co[kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Sienkiewicza 47 | CHEMET S. A. | 0 | 1100 | 1100 | 412,50 | 15,77 | 5,91 |
| 2 | Zagórska 167 | CHEMET S. A. | 0 | 1920 | 1920 | 720,00 | 27,52 | 10,32 |
| 3 | Nakielska 42 | FASER S.A. | 155 | 3240 | 3085 | 1156,88 | 44,22 | 16,58 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| 4 | Zagórska 167A | CHIMIMECA POLSKA SP. Z O.O. | 30 | 220 | 190 | 71,25 | 2,72 | 1,02 |
| 5 | Hutnicza 5-9 | PBS S.A. | 40 | 940 | 900 | 337,50 | 12,90 | 4,84 |
| 6 | Hutnicza 5-9 | DALBIS SP. Z O.O. | 0 | 120 | 120 | 45,00 | 1,72 | 0,65 |
| 7 | Hutnicza 5-9 | MIILUX POLAND SP. Z O.O. | 0 | 600 | 600 | 225,00 | 8,60 | 3,23 |
| 8 | Sienkiewicza 47 | ASERO INDUSTRIAL SERVICES | 0 | 100 | 100 | 37,50 | 1,43 | 0,54 |
| 9 | Czarnohucka 10 | ELEKTROCARBON GALWAN SP. Z O.O. | 5 | 55 | 50 | 18,75 | 0,72 | 0,27 |
| 10 | Hutnicza 5-9 | DOMGOS 2 SP. Z O.O. | 0 | 250 | 250 | 93,75 | 3,58 | 1,34 |
| Suma | | | 230 | 8545,00 | 8315 | 3118,13 | 119,18 | 44,69 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Przemysł” – 5 426,88 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Tarnowskich Gór – 19 392,83 kW

2. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Hutnicza 17 | HKS ODRA SP. Z O.O. | 0 | 31 | 31 | 11,63 | 1,07 | 0,40 |
| 2 | Srebrna 24 | MOK W MIASTECZKU ŚL. | 0 | 130 | 130 | 48,75 | 4,47 | 1,68 |
| 3 | Hutnicza 17 | PPHU KORAL SP. Z O.O. | 0 | 95 | 95 | 35,63 | 3,27 | 1,23 |
| 4 | Hutnicza 17 | DB CARGO S.A. | 8 | 17,779 | 9,779 | 3,67 | 0,34 | 0,13 |
| 5 | Północna 10 | ERGO PLUS POLSKA | 0 | 100 | 100 | 37,50 | 3,44 | 1,29 |
| 6 | Hutnicza 17 | Schott Sp. J | 10 | 80 | 70 | 26,25 | 2,41 | 0,90 |
| 7 | Gałczyńskiego 5 | KWIACIARNIA DANUSIA | 0 | 5 | 5 | 1,88 | 0,17 | 0,06 |
| 8 | Cynkowa 47 | FENIKS TARTAK | 20 | 230 | 210 | 78,75 | 7,22 | 2,71 |
| 9 | Metalowa 10 | MIEJSKA BIBLIOTEKA MIASTECZKO ŚL. | 0 | 60 | 60 | 22,50 | 2,06 | 0,77 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 10 | Sportowa 1 | GINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE | 0 | 90 | 90 | 33,75 | 3,10 | 1,16 |
| Suma | | | 38 | 838,78 | 800,78 | 300,29 | 27,55 | 10,33 |

Łączna ilość ograniczeń dla Usług – 538,49 kW

Wykaz odbiorców grupy „Przemysł” (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń.

Przemysł

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|-------------|--|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Hutnicza 17 | HUTA CYNKU MIASTECZKO ŚLĄSKIE S.A. | 0 | 4735,64 | 4735,64 | 1775,865 | 162,91 | 61,09 |
| 2 | Hutnicza 17 | BOLTECH SP. Z O.O. | 50 | 145,23 | 95,23 | 35,71125 | 3,28 | 1,23 |
| Suma | | | 50 | 4880,87 | 4830,87 | 1811,58 | 166,18 | 62,32 |

Łączna ilość ograniczeń dla przemysłu – 3 069,29 kW

Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Miasteczko Śląskie) wraz z wielkościami ograniczeń

Edukacja

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | moc zamówiona co [kW] | moc zredukowana [kW] | przepływ nominalny [m3/h] | przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Dworcowa 5 | SZKOŁA PODST. NR 1 M ŚL. | 0 | 38 | 38 | 34,2 | 1,31 | 1,18 |
| 2 | Dworcowa 8 | SZKOŁA PODST. NR 1 M ŚL. | 3 | 110 | 110 | 99 | 3,78 | 3,41 |
| 3 | Dworcowa 5 | SZKOŁA PODST. NR 1 M ŚL. | 30 | 110 | 90 | 81 | 3,10 | 2,79 |
| | | | 33 | 258,00 | 238,00 | 214,20 | 8,19 | 7,37 |

Łączna ilość ograniczeń dla edukacji – 43,80 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Miasteczka Śląskiego – 3 666,58 kW

3. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Sosnowiec) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Sosnowiec) wraz z wielkościami ograniczeń

Usługi

| L.p. | Adres | Nazwa kontrahenta | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|-------------------------|--|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | SWC Braci Mioszewska 48 | Firma OK Maciej Bilnik | 27,00 | 45,00 | 18,00 | 6,75 | 0,31 | 0,12 |
| 2. | Kosynierów 40 b | Maj Dorota | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 9,375 | 0,43 | 0,16 |
| 3. | Kosynierów 35 | ADM ZN Sp. z o. o. | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 13,5 | 0,52 | 0,19 |
| 4. | Kosynierów 2 b | LADOR Sp. z o. o. | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 16,875 | 0,77 | 0,29 |
| 5. | Kosynierów 2 c | Daniel Tourist Junior | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 3,75 | 0,16 | 0,06 |
| 6. | Kosynierów 2 | „Daniel Tourist Junior” | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 5,625 | 0,23 | 0,09 |
| 7. | Szymanowski ego 3 | Pawilon s. c. | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 1,5 | 0,17 | 0,06 |
| 8. | Kosynierów 34 | REM-EN warsztaty | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 18,75 | 0,86 | 0,32 |
| 9. | Kosynierów 32 i 32a | Laboratorium BIOCHEMIK | 10,00 | 60,00 | 50,00 | 18,75 | 0,86 | 0,32 |
| 10. | Kosynierów 28 | Hurtownia szkła | 15,00 | 80,00 | 65,00 | 24,375 | 1,12 | 0,42 |
| 11. | Kosynierów 40a | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI - basen | 110,00 | 260,00 | 150,00 | 56,25 | 2,58 | 0,97 |
| 12. | Szymanowski ego 5 a | Centrum Usług Socjalnych | 150,00 | 320,00 | 170,00 | 63,75 | 2,92 | 1,10 |
| 13. | Kosynierów 30 | New Knitting-hala szwalni | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 93,75 | 4,30 | 1,61 |
| 14. | Braci Mioszewska 52 | Komobex Inel Sp.z o.o. | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 56,25 | 2,35 | 0,88 |
| 15. | Kosynierów 36 | Zimny Arkadiusz ARPOL | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 16,875 | 0,70 | 0,26 |
| 16. | Kosynierów 26 | Tworowski Michał MDE Technologie | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 7,5 | 0,26 | 0,10 |
| 17. | Kosynierów 44 | Sectra Info sp. z o.o. | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 106,125 | 4,87 | 1,83 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| Suma | 312,00 | 1698,00 | 1386,00 | 519,75 | 18,55 | 6,96 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 1 178,25 kW

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Sosnowiec) wraz z wielkościami ograniczeń

Edukacja

| L.p. | Adres | Nazwa kontrahenta | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Braci Mieroszewskich 54 | SP. nr 9 | 120 | 320 | 200 | 180 | 3,44 | 3,10 |
| 2. | Braci Mieroszewskich 42 - szkoła | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 25 | 310 | 285 | 256,5 | 4,90 | 4,41 |
| 3 | Szymanowski ego 3b - warsztaty | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 36 | 320 | 284 | 255,6 | 4,88 | 4,40 |
| Suma | | | 181,00 | 950,00 | 769,00 | 692,10 | 13,23 | 11,90 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 257,90 kW

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Sosnowiec) wraz z wielkościami ograniczeń

Pozostali

| L.p. | Adres | Nazwa kontrahenta | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|-------------|---|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Czereśniowa | Sosnowieckie Wodociągi S.A. - Oczyszczalnia | 77,3 | 471,67 | 394,368 | 147,888 | 6,78 | 2,54 |
| Suma | | | 77,30 | 471,67 | 394,37 | 147,89 | 6,78 | 2,54 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Pozostali” – 323,78 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Sosnowca – 1 759,93 kW

4. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

| L.p. | Adres | Nazwa kontrahenta | moc zamówiona co[kW] | moc zredukowana [kW] | przepływ nominalny [m3/h] | przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Zakładowa 2 | Szew Pol Sp. z o. o. | 40 | 15 | 0,69 | 0,26 |
| 2. | Zakładowa 2 | SEZ-PL Sp. z o.o. | 20 | 7,5 | 0,69 | 0,26 |
| 3. | Zakładowa 63 | Agnieszka Tokarska | 30 | 11,25 | 1,03 | 0,39 |
| 4. | SWC LWP 22 | Sklep „Mila” | 80 | 30 | 2,75 | 1,03 |
| 5. | SWC Przemysłowa 01 | Gancarscy Spółka Jawna | 20 | 7,5 | 0,69 | 0,26 |
| 6. | Zakładowa 2 | TPK M. Sobczyk | 30 | 11,25 | 1,03 | 0,39 |
| 7. | Przemysłowa 25a | Kowalski Krzysztof usługi RTV | 8 | 3 | 0,28 | 0,10 |
| 8. | Zakładowa 2 | Hiper | 25 | 9,375 | 0,86 | 0,32 |
| Suma | | | 253,00 | 94,88 | 8,02 | 3,01 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 158,13 kW

Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.

Urzędy

| L.p. | Adres | Nazwa kontrahenta | moc zamówiona co[kW] | moc zredukowana [kW] | przepływ nominalny [m3/h] | przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|-----------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Chopina 1 | Gmina Poręba Dworcowa 1 | 110 | 41,25 | 1,89 | 0,71 |
| 2. | LWP7 | Gmina Poręba Dworcowa 1 | 53 | 19,875 | 1,82 | 0,68 |
| Suma | | | 163,00 | 61,13 | 3,72 | 1,39 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 101,88 kW

Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.**Edukacja**

| L.p. | Adres | Nazwa kontrahenta | moc zamówiona co[kW] | moc zredukowana [kW] | przepływ nominalny [m3/h] | przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Zakładowa 1 | ZESPÓŁ SZKÓŁ W PORĘBIE | 180 | 162 | 3,10 | 2,79 |
| 2. | Wojska Polskiego 4 | Szkoła Podstawowa nr 1 PORĘBA | 205 | 184,5 | 7,05 | 6,35 |
| Suma | | | 385,00 | 346,50 | 10,15 | 9,13 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 38,50 kW

Wykaz odbiorców grupy „Edukacja” (Poręba) wraz z wielkościami ograniczeń.**Przemysł**

| L.p. | Adres | Nazwa kontrahenta | moc zamówiona co[kW] | moc zredukowana [kW] | przepływ nominalny [m3/h] | przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Zakładowa 2 | Fabryka Narzędzi "Poręba" | 450 | 168,75 | 7,74 | 2,90 |
| Suma | | | 450,00 | 168,75 | 7,74 | 2,90 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Edukacja” – 281,25 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Poręby – 579,75 kW

5. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Katowice) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Katowice) wraz z wielkościami ograniczeń.**Usługi**

| l.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co[kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|-------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1 | Sobocińskiego 19A | TAMTRON S.A. | 0 | 30 | 30 | 11,25 | 1,29 | 0,48 |

Plan ograniczeń w dostarczaniu ciepła na rok 2022

| | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 2 | Sobocińskiego 19 | DOMENA SP. Z O.O. UL. SOBOCIŃSKIEGO 19 K-CE | 0 | 10 | 10 | 3,75 | 0,43 | 0,16 |
| 3 | Kościuszki 346A | DOMENA SP. Z O.O. UL. SOBOCIŃSKIEGO 19 K-CE | 0 | 20 | 20 | 7,50 | 0,86 | 0,32 |
| Suma | | | 0 | 60,00 | 60,00 | 22,50 | 2,58 | 0,97 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 37,50 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Katowic – 37,50 kW

6. Wykaz odbiorców grupy dla poszczególnych grup (Lubliniec) wraz z wielkościami ograniczeń.

Wykaz odbiorców grupy „Usługi” (Lubliniec) wraz z wielkościami ograniczeń.

Usługi

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co[kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|-------------|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Lubliniec ul. Tysiąclecia 3A | F.H.U. "ALDIMEX" Waldemar KUPIEC | 0 | 4,7 | 4,7 | 1,76 | 0,20 | 0,08 |
| Suma | | | 0 | 4,70 | 4,70 | 1,76 | 0,20 | 0,08 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Usługi” – 2,94 kW

Wykaz odbiorców grupy „Urzędy” (Lubliniec) wraz z wielkościami ograniczeń.

Urzędy

| I.p. | Adres | Administrator | Moc cwu [kW] | Moc zamówiona razem [kW] | Moc zamówiona co [kW] | Moc zredukowana [kW] | Przepływ nominalny [m3/h] | Przepływ zredukowany [m3/h] |
|------|-----------------------------|---|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. | Lubliniec ul. Oświęcimska 6 | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | 0 | 200,00 | 200,00 | 75,00 | 8,60 | 3,23 |
| | | | 0 | 200,00 | 200,00 | 75,00 | 8,60 | 3,23 |

Łączna ilość ograniczeń dla „Urzędy” – 125,00 kW

Łączna ilość ograniczeń dla Lublińca – 127,94 kW

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Tarnowskie Góry

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

| Lp | Wyszczególnienie | Dane o systemie dostawy | | | |
|----|--|---|--------------------|-----------|--|
| | | Elektrociepłownie | Ciepłownie | Kotłownie | Odnawialne |
| 1 | Źródła własne | 1 szt./9,268 MW | 1 szt./93,04 MW | | Inne |
| 2 | Stosowane paliwa | Węgiel | Koks | Gaz | Inne |
| | Zużycie roczne paliwa (w jednost.) | 31,181 tys. ton | 46,294 tys m3 | | |
| 3 | Źródła współpracujące - nazwa | nd | | | |
| 4 | Sieci ciepłownicze | Magistralne | Rozdzielcze | Inne | Brak sieci |
| | Długość (w km) | 15,2453 | 62,7130 | | |
| 5 | Przewidywane dopuszczalne | dla wszystkich odbiorców odbiugiwanych | | | |
| | maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość | ograniczenie mocy cieplnej o 19 392,83 kW | | | |
| 6 | Grupy odbiorców | Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.) | | | Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.) |
| | | Zmniejszenia dostawy | Przerwanie dostawy | | |
| A | bezpieczeństwo i obroność państwa | 0 | 0 | 0 | 2 |
| B | Opieka zdrowotna | 0 | 0 | 0 | 19 |
| C | Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Edukacja | 21 | 0 | 0 | 10 |
| E | Gospodarstwo domowe | 0 | 0 | 0 | 493 |
| F | Usługi | 108 | 0 | 0 | 0 |
| G | Przemysł | 9 | 0 | 0 | 0 |
| H | Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Pozostali | 19 | 0 | 0 | 0 |

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Miasteczko Śląskie

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

| Lp | Wyszczególnienie | Dane o systemie dostawy | | | |
|----|--|--|------------------------|-------------------|--|
| | | Elektrociepłownie | Ciepłownie | Kotłownie | Odnawialne |
| 1 | Źródła własne szt/moce w MW | | | 1 szt./14,335 MW | Inne |
| 2 | Stosowane paliwa Węgiel | | Koks | Gaz | Inne |
| 3 | Zużycie roczne paliwa (w jednost.) Źródła współpracujące - nazwa | 0,748 tys. ton | | 14 948,625 tys m3 | |
| 4 | Sieci ciepłownicze Długość (w km) | Magistralne 2,3674 | Rozdzielcze 17,8590 | Inne | Brak sieci |
| 5 | Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość | dla wszystkich odbiorców odbiugiwanych ograniczenie mocy cieplnej o 3 666,58 kW | | | |
| 6 | Grupy odbiorców | Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.) | | | Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.) |
| A | bezpieczeństwo i obronność państwa | Zmniejszenia dostawy | Przerwanie dostawy | 0 | 0 |
| B | Opieka zdrowotna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Edukacja | 1 | 0 | 0 | 2 |
| E | Gospodarstwo domowe | 0 | 0 | 0 | 166 |
| F | Usługi | 10 | 0 | 0 | 0 |
| G | Przemysł | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Pozostali | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Sosnowiec

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

| Lp | Wyszczególnienie | Dane o systemie dostawy | | | |
|----|--|---|-----------------------|--|------------|
| | | Elektrociepłownie | Ciepłownie | Kotłownie | Odnawialne |
| 1 | Źródła własne szt/moce w MW | | 1 szt./15,030 MW | | Inne |
| 2 | Stosowane paliwa Zużycie roczne paliwa (w jednost.) | Węgiel | Koks | Gaz | Inne |
| 3 | Źródła współpracujące - nazwa | nd | | | |
| 4 | Sieci ciepłownicze Długość (w km) | Magistralne 2,0353 | Rozdzielcze 6,3480 | Inne | Brak sieci |
| 5 | Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość | dla wszystkich odbiorców odbtugiowanych ograniczenie mocy cieplnej o 1 759,93 kW | | | |
| 6 | Grupy odbiorców | Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.) | | Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.) | |
| A | bezpieczeństwo i obronność państwa | Zmniejszenia dostawy | Przerwanie dostawy | 0 | 0 |
| B | Opieka zdrowotna | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C | Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Edukacja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E | Gospodarstwo domowe | 0 | 0 | 0 | 7 |
| F | Usługi | 16 | 0 | 0 | 0 |
| G | Przemysł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Pozostali | 1 | 0 | 0 | 0 |

Veolia Południe Sp. z o.o.
 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Zagórska 173
 tel. +48 32 285 92 82
 fax +48 32 381 19 05
 KRS 0000212092
 NIP 628-207-45-66 REGON 356829760
 -5-
 Pieczęć przedsiębiorstwa

Załącznik nr 4

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Poręba

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

| Lp | Wyszczególnienie | Dane o systemie dostawy | | | |
|----|--|--|-----------------------|--|------------|
| | | Elektrociepłownie | Ciepłownie | Kotłownie | Odnawialne |
| 1 | Źródła własne szt/moce w MW | 1 szt./9,315 MW | 1 szt./1,600 MW | | Inne |
| 2 | Stosowane paliwa | Węgiel | Koks | Gaz | Inne |
| 3 | Zużycie roczne paliwa (w jednost.) Źródła współpracujące - nazwa | 2,245 tyś ton | 37,115 tyś m3 * | nd | |
| 4 | Sieci ciepłownicze Długość (w km) | Magistralne 0,6433 | Rozdzielcze 4,8820 | Inne | Brak sieci |
| 5 | Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość | dla wszystkich odbiorców odbłągowanych ograniczenie mocy cieplnej o 579,75 kW | | | |
| 6 | Grupy odbiorców | Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.) | | Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.) | |
| A | bezpieczeństwo i obronność państwa | Zmniejszenia dostawy | Przerwanie dostawy | 0 | 0 |
| B | Opieka zdrowotna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Edukacja | 2 | 0 | 0 | 1 |
| E | Gospodarstwo domowe | 0 | 0 | 0 | 5 |
| F | Usługi | 8 | 0 | 0 | 0 |
| G | Przemysł | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Pozostali | 1 | 0 | 0 | 0 |

* - szacowana ilość gazu ziemnego

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Łazy

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

| Lp | Wyszczególnienie | Dane o systemie dostawy | | | |
|----|--|--|--------------------|--|------------|
| | | Elektrociepłownie | Ciepłownie | Kotłownie | Odnawialne |
| 1 | Źródła własne szt/moce w MW | | | 1 szt./3,420 MW | Inne |
| 2 | Stosowane paliwa | Węgiel | Koks | Gaz | Inne |
| 3 | Zużycie roczne paliwa (w jednost.) Źródła współpracujące - nazwa | | | 506,373 tys m3 * nd | |
| 4 | Sieci ciepłownicze Długość (w km) | Magistralne | Rozdzielcze | Inne | Brak sieci |
| | | | 1,6827 | | |
| 5 | Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość | dla wszystkich odbiorców odbugiwanym ograniczenie mocy cieplnej o 0,00 kW | | | |
| 6 | Grupy odbiorców | Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.) | | Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.) | |
| A | bezpieczeństwo i obronność państwa | Zmniejszenia dostawy | Przerwanie dostawy | 0 | 0 |
| B | Opieka zdrowotna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Edukacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Gospodarstwo domowe | 0 | 0 | 0 | 4 |
| F | Usługi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Przemysł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Pozostali | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - szacowana ilość gazu ziemnego

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Katowice

Veolia Południe Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja
 Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

| Lp | Wyszczególnienie | Dane o systemie dostawy | | | |
|----|--|--|--------------------|-----------------|---|
| | | Elektrociepownie | Ciepłownie | Kotłownie | Odnawialne |
| 1 | Źródła własne szt/moce w MW | | | 2 szt./1,050 MW | Inne |
| 2 | Stosowane paliwa Zużycie roczne paliwa (w jednost.) | Węgiel | Koks | Gaz | Inne |
| 3 | Źródła współpracujące - nazwa | 241,985 tyś m3 nd | | | |
| 4 | Sieci ciepłownicze Długość (w km) | Magistralne | Rozdzielcze | Inne | Brak sieci |
| | | | 1,1850 | | |
| 5 | Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość | dla wszystkich odbiorców odbiugiowanych ograniczenie mocy cieplnej o 37,50 kW | | | |
| 6 | Grupy odbiorców | Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.) | | | Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.) |
| A | bezpieczeństwo i obronność państwa | Zmniejszenia dostawy | Przerwanie dostawy | 0 | 0 |
| B | Opieka zdrowotna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Edukacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | Gospodarstwo domowe | 0 | 0 | 0 | 13 |
| F | Usługi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G | Przemysł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Pozostali | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dane o systemie dostawy ciepła do Odbiorcy

Gmina Lubliniec

Veolia Południe Sp. z o.o.
 Przedsiębiorstwo nazwa

wytwarzanie, przesył, dystrybucja

Działalność wykonywana (wytwarzanie, przesył, dystrybucja)

| Lp | Wyszczególnienie | Dane o systemie dostawy | | | |
|----|--|--|--------------------|--|------------|
| | | Elektrociepownię | Ciepłownię | Kotłownię | Odnawialne |
| 1 | Źródła własne szt./moce w MW | | | 2 szt./2,215 MW | Inne |
| 2 | Stosowane paliwa Zużycie roczne paliwa (w jednost.) | Węgiel | Koks | Gaz | Inne |
| 3 | Źródła współpracujące - nazwa | | | 650,111 tys m3 * | |
| 4 | Sieci ciepłownicze Długość (w km) | Magistralne | Rozdzielcze | Inne | Brak sieci |
| | | | 1,2626 | | |
| 5 | Przewidywane dopuszczalne maksymalne ograniczenie w dostarczaniu ciepła - wielkość | dla wszystkich odbiorców odbtugiwanych ograniczenie mocy cieplnej o 127,94 kW | | | |
| 6 | Grupy odbiorców | Objęte przewidywanymi ograniczeniami (w szt.) | | Wyłączone z przewidywanych ograniczeń (w szt.) | |
| A | bezpieczeństwo i obronność państwa | Zmniejszenia dostawy | Przerwanie dostawy | 0 | 0 |
| B | Opieka zdrowotna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Edukacja | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | Gospodarstwo domowe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| F | Usługi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G | Przemysł | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Ochrona środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I | Pozostali | 1 | 0 | 0 | 0 |

* - szacowana ilość gazu ziemnego



URZĄD MIEJSKI
W TARNOWSKICH GÓRACH
Wydział Gospodarki Miejskiej

ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: 32-39-33-600 fax.: 32-39-33-605

IOTG

e-mail: sekretariat@um.tgory.pl
www.tarnowskiegory.pl



37990910008178

GMu.7001.3.2022

Tarnowskie Góry, dn. 20. 04. 2022

Veolia Południe Sp. z o.o.
Biuro w Tarnowskich Górach
Wp. 22-04-2022
L.dz. DT
Skierowano M. Nowak

**Veolia Południe
Sp. z o.o.**
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry

Odpowiadając na pismo VPLD/DT/37990910008071 z dn. 12.04.2022 r. w sprawie „Planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022” dla odbiorców znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry informuję, że przedłożony plan akceptuję.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Piotr SKRZABACZEWSKI

Otrzymują:

1 x adresat

1 x GM





Miasteczko Śląskie, dnia 04.05.2022 r.

M.7021.57.2022

VEOLIA Południe sp. z o.o.
ul. Zagórska 173
42 – 600 Tarnowskie Góry

W odpowiedzi na Państwa pismo nr VPLD/DT/37990910008072/2022/MN z dnia 12.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022” dla województwa śląskiego informuję, że uzgadniam bez uwag przedstawioną aktualizację w/w planu ograniczeń w zakresie dostaw ciepłej wody użytkowej na terenie gminy Miasteczko Śląskie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.08.2022 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Łukasz Kowalkowski

Kopia:
a/a



URZĄD MIEJSKI
w Sosnowcu
woj. śląskie

Sosnowiec, dnia 26.04.2022

Znak sprawy :
WGK.RIT.7021.9.4/2022

Veolia Południe Sp. z o.o.
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry
e-mail: veoliapoludnie@veolia.com

Dotyczy: planu wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła

W odpowiedzi na pismo nr VPLD/DT/37990910008067 data wpływu do wydziału 14.04.2022r. w sprawie zaopiniowania „Planu wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022” w części dotyczącej miasta Sosnowca informuję, że przedłożony plan akceptuję i przyjmuję do wiadomości.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastrzeżyński



Do wiadomości
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Ul. Rzeźnicza 12



Urząd Miasta Poręba
ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba



NiGK.030.0007.2022

Poręba, 21 kwietnia 2022 r.

Veolia Południe Sp. z o.o.
ul. Zagórska 173
42 – 600 Tarnowskie Góry


Dotyczy: konieczności aktualizacji „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022” dla województwa śląskiego.

Gmina Poręba zatwierdza przedłożony w dniu 13 kwietnia 2022 r. „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022” dla Gminy Poręba.

BURMISTRZ MIASTA PORĘBA
Ryszard Spyra

Otrzymują:

1. Adresat
2. NiGK a/a



37990910008200

Wytwarzający: Angelika Kubaczyńska, dnia 21 kwietnia 2022

Strona 1 z 1

Urząd Miasta Poręba
ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

✉ sekretariat@umporeba.pl
☎ +48 32 67 71 355

🕒 poniedziałek-wtorek: 7:30 do 16:30
środa-czwartek 7:30 do 15:30
piątek 7:30 do 13:30

Urząd Miejski w Łazach
ul. Romualda Traugutta 15
42-450 Łazy

TEL: (32) 67 29 422 NIP: 6492268348 REGON: 276258865

Łazy, dnia 2022-04-21

WK-OS.602.1.2022


VEOLIA Południe Sp. z o.o.

ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry

dot. konieczności aktualizacji "Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022" dla województwa śląskiego

Gmina Łazy zatwierdza "Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022" dla miasta Łazy

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a

BURMISTRZ

mgr Maciej Kaczyński

URZĄD MIASTA KATOWICE
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Francuska 70
40-028 KATOWICE

Katowice, dn. 21.04.2022 r.

ZK-I.5520.14.2022.GL

Veolia Południe Sp. z o.o.
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2022 r., znak: VPLD/DT/37990910008068/2022/MN

a k c e p t u j ę

przedłożony „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022” w zakresie obejmującym teren miasta Katowice.

Naczelnik
Wydział Zarządzania Kryzysowego
mgr Miroslaw Cygan



37990910008201

Veolia Południe Sp. z o.o.
Biuro w Tarnowskich Górach
Wpl. 25 -04- 2022
L.dz. DT
Skierowano M. Nowak

URZĄD MIEJSKI

ul. Paderewskiego 5
42-700 LUBLINIEC
tel. 353-01-00; fax 353-01-05
BI.7021.2.00004.2022

Lubliniec, dn. 15.04.2022 r.

Veolia Południe Sp. z o. o.
ul. Zagórska 173
42-600 Tarnowskie Góry

W odpowiedzi na pismo nr VPLD/DT/37990910008066/2022/MN z dnia 12.04.2022 r. informuję, że akceptuję przedłożony „Plan wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła na rok 2022” w części dla miasta Lubliniec.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

ANNA JONCZYK-DRZYMAŁA



| | |
|----------------------------|--------------|
| Veolia Południe Sp. z o.o. | |
| Biuro w Tarnowskich Górach | |
| Np: | 25 -04- 2022 |
| L dz. | DT |
| Skierowano | M. Nowak |

