

Tabela regulacyjna dla sieci ciepłowniczej Veolia Zachód Sp. z o.o. w Trzemesznie

Temp. zewn.	pochmurno						zachmurzenie zmienne						słonecznie					
	< 3 m/s		3<m/s<8		> 8m/s		< 3 m/s		3<m/s<8		>8m/s		< 3 m/s		3<m/s<8		> 8m/s	
	TZ	TP	TZ	TP	TZ	TP	TZ	TP	TZ	TP	TZ	TP	TZ	TP	TZ	TP	TZ	TP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-18	120,0	71,4	120,0	69,2	120,0	67,7	119,1	70,8	120,0	69,7	120,0	68,2	118,2	70,3	120,0	70,1	120,0	68,7
-17	117,7	70,1	120,0	70,5	120,0	69,1	116,7	69,7	120,0	71,1	120,0	69,7	115,7	69,3	119,0	70,7	120,0	70,2
-16	115,5	69,2	118,8	70,6	120,0	70,4	114,3	68,6	117,6	70,1	120,0	71,1	113,3	68,2	116,5	69,6	118,9	70,6
-15	113,2	68,1	116,4	67,7	118,8	70,6	111,9	67,6	115,1	69,0	117,4	70,0	110,7	67,0	112,0	68,4	116,2	69,4
-14	110,9	67,1	114,0	68,5	116,1	69,4	109,4	66,4	112,5	67,8	114,9	68,8	108,1	65,9	111,2	67,3	113,4	68,2
-13	108,5	66,0	111,6	67,4	113,9	68,5	107,0	65,3	110,1	66,8	112,3	67,7	105,5	64,7	108,5	66,1	110,8	67,0
-12	106,1	65,0	109,2	66,3	111,4	67,3	104,5	64,3	107,5	65,6	109,7	66,6	102,9	63,6	105,9	64,9	108,0	65,8
-11	103,8	63,9	106,8	65,3	108,9	66,2	102,1	63,2	105,0	64,5	107,0	65,3	100,4	62,3	103,2	63,7	105,3	64,6
-10	101,4	62,9	104,3	64,1	106,4	65,1	99,7	62,1	102,4	63,3	104,5	64,2	97,8	61,2	100,5	62,4	102,5	63,4
-9	99,1	61,8	101,9	63,0	103,9	64,0	97,2	60,9	99,8	62,1	101,8	63,0	95,1	59,9	97,8	61,2	99,7	62,1
-8	96,7	60,7	99,4	62,0	101,3	62,8	94,6	59,7	97,3	61,0	99,1	61,8	92,5	58,8	95,0	59,9	96,9	60,8
-7	94,3	59,6	96,9	60,8	98,9	61,7	92,1	58,6	94,6	59,7	96,5	60,5	89,9	57,5	92,3	58,7	94,1	59,5
-6	91,9	58,5	94,4	59,7	96,3	60,5	89,5	57,3	92,0	58,5	93,8	59,4	87,2	56,3	89,5	57,3	91,3	58,2
-5	89,5	57,3	91,9	58,5	93,7	59,3	87,0	56,2	89,3	57,3	91,1	58,1	84,5	54,9	86,8	56,1	88,5	56,9
-4	87,1	56,3	89,4	57,3	91,1	58,1	84,5	54,9	86,7	56,0	88,4	56,8	81,8	53,7	83,9	54,7	85,5	55,5
-3	84,6	55,0	86,9	56,1	88,5	56,9	81,9	53,7	84,0	54,8	85,6	55,5	79,0	52,4	81,1	53,3	82,7	54,1
-2	82,1	53,9	84,4	54,9	86,0	55,7	79,2	52,5	81,3	53,5	82,9	54,2	76,3	51,0	78,2	51,9	79,7	52,7
-1	79,7	52,7	81,8	53,7	83,3	54,4	76,6	51,2	78,6	52,1	80,1	52,9	73,5	49,7	75,4	50,6	76,8	51,3
0	77,2	51,5	79,2	52,5	80,7	53,2	74,0	49,9	75,8	50,8	77,3	51,5	70,8	48,4	72,5	49,2	73,9	49,9
1	74,7	50,2	76,6	51,2	78,1	51,9	71,3	48,5	73,1	49,4	74,5	50,1	67,9	46,9	69,6	47,7	70,9	48,4
2	72,2	49,0	74,0	49,9	75,4	52,4	68,6	47,2	70,3	48,1	71,6	48,7	65,1	45,4	66,7	46,3	67,8	46,9
3	69,6	47,7	71,3	48,5	72,6	49,3	65,9	45,9	67,6	46,8	68,7	47,3	65,1	43,9	63,7	44,7	64,7	45,3
4	67,0	46,4	68,7	47,3	68,1	47,8	64,5	45,4	64,7	45,3	65,8	45,8	65,1	42,4	60,6	43,2	64,7	45,9
5	64,5	45,2	66,0	45,9	67,1	46,5	64,5	46,0	69,5	49,2	64,5	45,4	65,0	47,7	65,0	47,0	64,7	46,5
6	64,5	45,6	63,3	44,5	64,4	45,1	64,5	46,6	66,3	47,6	64,5	46,1	65,0	49,3	65,0	48,7	64,7	48,0
7	64,5	46,2	63,3	45,1	64,4	43,6	64,5	48,1	65,0	47,9	64,5	47,0	65,0	50,9	65,0	50,3	64,7	49,7
8	64,5	47,2	63,3	45,7	64,4	42,1	64,5	49,7	65,0	49,5	64,5	48,6	65,0	52,5	65,0	52,0	64,7	51,4
9	64,5	48,7	63,3	47,1	64,4	42,7	64,5	51,2	65,0	51,0	64,5	50,2	65,0	54,1	65,0	53,7	64,7	53,1
10	64,5	50,1	63,3	48,6	64,4	44,0	64,5	52,7	65,0	52,6	64,5	51,9	65,0	55,7	65,0	55,3	64,7	54,8
11	64,5	51,6	63,3	50,2	64,4	45,4	64,5	54,2	65,0	54,2	64,5	53,5	65,0	57,3	65,0	57,0	64,7	56,5
12	64,5	53,0	63,3	51,6	64,4	46,8	64,5	55,7	65,0	55,8	64,5	55,1	65,0	58,9	65,0	58,6	64,7	58,1

Trzemeszno, dnia 1 marca 2021r