

Tabela temperatur Bytów

SIEĆ				INSTALACJA			
T_{zo} [°C]	T_{po} [°C]	t_i [°C]	t_{eo} [°C]	t_{zo} [°C]	t_{po} [°C]	t_i [°C]	t_{eo} [°C]
120	60	20	-16	80	60	20	-16

$t_{eśr}$ [°C]	T_z [°C]	T_p [°C]	ΔT	$t_{eśr}$ [°C]	t_z [°C]	t_p [°C]
-16	120,0	60,0	60,0	-16	80,0	60,0
-15	117,3	59,0	58,3	-15	78,4	58,8
-14	114,7	58,0	56,7	-14	76,9	57,6
-13	112,1	57,1	55,0	-13	75,3	56,4
-12	109,6	56,2	53,3	-12	73,8	55,2
-11	107,0	55,4	51,7	-11	72,3	54,1
-10	104,5	54,5	50,0	-10	70,8	53,0
-9	102,0	53,7	48,3	-9	69,4	51,9
-8	99,6	52,9	46,7	-8	68,0	50,8
-7	97,2	52,2	45,0	-7	66,5	49,7
-6	94,8	51,4	43,3	-6	65,1	48,7
-5	92,4	50,7	41,7	-5	63,8	47,7
-4	90,0	50,0	40,0	-4	62,4	46,6
-3	87,6	49,3	38,3	-3	61,0	45,6
-2	85,3	48,6	36,7	-2	59,7	44,6
-1	83,0	48,0	35,0	-1	58,3	43,7
0	80,7	47,3	33,3	0	57,0	42,7
1	78,4	46,7	31,7	1	55,7	41,7
2	76,0	46,0	30,0	2	54,3	40,7
3	73,7	45,4	28,3	3	53,0	39,7
4	71,4	44,8	26,7	4	51,7	38,8
5	69,1	44,1	25,0	5	50,3	37,8
6	66,8	43,5	23,3	6	49,0	36,8
7	64,5	42,8	21,7	7	47,6	35,8
8	62,1	42,1	20,0	8	46,3	34,8
9	60,0	41,7	18,3	9	44,9	33,7
10	60,0	41,3	18,7	10	43,4	32,7
11	60,0	40,9	19,1	11	42,0	31,6
12	60,0	40,5	19,5	12	40,5	30,4
...			(lato)			
16	60,0	40,0				

t_{zo}	obliczeniowa temperatura zasilania
t_{po}	obliczeniowa temperatura powrotu
t_i	temperatura wewnętrzna
t_{eo}	obliczeniowa temperatura zewnętrzna
$t_{eśr}$	średnia temperatura zewnętrzna
t_z	temperatura zasilania przy danej temperaturze zewnętrznej
t_p	temperatura powrotu przy danej temperaturze zewnętrznej

* Veolia zobowiązana jest do utrzymania w miejscu dostarczania ciepła średniodobowej temperatury dostarczanego nośnika ciepła, zgodnie z tabelą regulacyjną z dopuszczalnym odchyleniem +/- 10 % pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +/- 10%.