

Tabela temperatur Lidzbark Warmiński

SIEĆ				INSTALACJA			
T _{zo} [oC]	T _{po} [oC]	t _i [oC]	t _{eo} [oC]	t _{zo} [oC]	t _{po} [oC]	t _i [oC]	t _{eo} [oC]
120	60	20	-22	80	60	20	-22

te _{sr} [oC]	T _z [oC]	T _p [oC]	ΔT	te _{sr} [oC]	t _z [oC]	t _p [oC]
-22	120,0	60,0	60,0	-22	80,0	60,0
-21	118,7	59,4	59,3	-21	78,9	59,3
-20	117,5	58,9	58,5	-20	77,7	58,7
-19	116,2	58,4	57,8	-19	76,6	58,0
-18	115,0	57,9	57,1	-18	75,5	57,4
-17	113,8	57,5	56,4	-17	74,4	56,8
-16	112,7	57,0	55,6	-16	73,4	56,2
-15	111,5	56,6	54,9	-15	72,3	55,7
-14	110,4	56,2	54,2	-14	71,3	55,1
-13	109,3	55,8	53,5	-13	70,3	54,6
-12	99,2	55,5	43,7	-12	69,3	54,1
-11	99,4	55,1	44,3	-11	68,3	53,5
-10	97,7	54,8	42,9	-10	67,3	53,0
-9	95,9	54,5	41,4	-9	66,4	52,5
-8	94,2	54,2	40,0	-8	65,4	52,1
-7	92,5	53,9	38,6	-7	64,4	51,6
-6	90,8	53,7	37,1	-6	63,5	51,1
-5	89,1	53,4	35,7	-5	62,6	50,7
-4	87,5	53,2	34,3	-4	61,7	50,2
-3	86,4	52,9	33,5	-3	60,7	49,8
-2	84,8	52,7	32,1	-2	59,8	49,3
-1	83,1	52,5	30,7	-1	58,9	48,9
0	81,5	52,3	29,3	0	58,0	48,5
1	79,9	52,0	27,9	1	57,1	48,1
2	78,3	51,8	26,5	2	56,2	47,6
3	76,7	51,6	25,1	3	55,3	47,2
4	75,1	51,4	23,7	4	54,4	46,8
5	73,4	51,1	22,3	5	53,5	46,3
6	71,8	50,4	21,4	6	52,2	45,5
7	70,1	49,7	20,4	7	50,9	44,7
8	68,4	48,8	19,6	8	49,6	43,9
9	66,7	48,0	18,7	9	48,2	43,0
10	64,9	47,0	17,9	10	46,8	42,0
11	60,0	46,0	14,0	11	45,3	41,0
12	60,0	44,8	15,2	12	43,7	39,9

t _{zo}	obliczeniowa temperatura zasilania
t _{po}	obliczeniowa temperatura powrotu
t _i	temperatura wewnętrzna
t _{eo}	obliczeniowa temperatura zewnętrzna
te _{sr}	średnia temperatura zewnętrzna
t _z	temperatura zasilania przy danej temperaturze zewnętrznej
t _p	temperatura powrotu przy danej temperaturze zewnętrznej

* Veolia zobowiązana jest do utrzymania w miejscu dostarczania ciepła średniodobowej temperatury dostarczanego nośnika ciepła, zgodnie z tabelą regulacyjną z dopuszczalnym odchyleniem +/- 10 % pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +/- 10%.