

Tabela temperatur Modlin

SIEĆ				INSTALACJA			
T _{zo} [oC]	T _{po} [oC]	t _i [oC]	t _{eo} [oC]	t _{zo} [oC]	t _{po} [oC]	t _i [oC]	t _{eo} [oC]
120	60	20	-20	80	60	20	-20

t _{śr} [°C]	T _z [°C]	T _p [°C]	ΔT	t _{śr} [°C]	t _z [°C]	t _p [°C]
-20	120,0	60,0	60,0	-20	80,0	60,0
-19	117,9	59,4	58,5	-19	78,8	59,3
-18	115,8	58,8	57,0	-18	77,5	58,5
-17	113,7	58,2	55,5	-17	76,3	57,8
-16	111,6	57,6	54,0	-16	75,2	57,2
-15	109,6	57,1	52,5	-15	74,0	56,5
-14	107,6	56,6	51,0	-14	72,8	55,8
-13	105,6	56,1	49,5	-13	71,7	55,2
-12	103,6	55,6	48,0	-12	70,6	54,6
-11	101,7	55,2	46,5	-11	69,5	54,0
-10	99,7	54,7	45,0	-10	68,4	53,4
-9	97,8	54,3	43,5	-9	67,3	52,8
-8	95,9	53,9	42,0	-8	66,2	52,2
-7	94,0	53,5	40,5	-7	65,2	51,7
-6	92,2	53,2	39,0	-6	64,1	51,1
-5	90,3	52,8	37,5	-5	63,1	50,6
-4	88,5	52,5	36,0	-4	62,1	50,1
-3	86,6	52,1	34,5	-3	61,0	49,5
-2	84,8	51,8	33,0	-2	60,0	49,0
-1	83,0	51,5	31,5	-1	59,0	48,5
0	81,2	51,2	30,0	0	58,0	48,0
1	79,4	50,5	28,8	1	57,0	47,5
2	77,6	49,9	27,7	2	56,0	47,0
3	75,7	49,1	26,6	3	55,0	46,5
4	73,9	48,4	25,5	4	53,9	45,9
5	72,1	47,6	24,5	5	52,9	45,4
6	70,2	46,8	23,4	6	51,9	44,9
7	68,3	45,9	22,4	7	50,8	44,3
8	66,4	45,0	21,4	8	49,7	43,7
9	64,5	44,0	20,5	9	48,6	43,1
10	62,5	43,0	19,5	10	47,5	42,5
11	60,0	41,9	18,1	11	46,0	41,5
12	60,0	40,7	19,3	12	44,4	40,4
...						
16	60,00	40,0	(lato)			

t _{zo}	obliczeniowa temperatura zasilania
t _{po}	obliczeniowa temperatura powrotu
t _i	temperatura wewnętrzna
t _{eo}	obliczeniowa temperatura zewnętrzna
t _{śr}	średnia temperatura zewnętrzna
t _z	temperatura zasilania przy danej temperaturze zewnętrznej
t _p	temperatura powrotu przy danej temperaturze zewnętrznej

* Veolia zobowiązana jest do utrzymania w miejscu dostarczania ciepła średniodobowej temperatury dostarczanego nośnika ciepła, zgodnie z tabelą regulacyjną z dopuszczalnym odchyleniem +/- 10 % pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +/- 10%.