

Tabela temperatur Sztum

SIEĆ				INSTALACJA			
T_{zo} [°C]	T_{po} [°C]	t_i [°C]	t_{eo} [°C]	t_{zo} [°C]	t_{po} [°C]	t_i [°C]	t_{eo} [°C]
120	60	20	-18	80	60	20	-18

$t_{eśr}$ [°C]	T_z [°C]	T_p [°C]	ΔT	$t_{eśr}$ [°C]	t_z [°C]	t_p [°C]
-18	120,0	60,0	60,0	-18	80,0	60,0
-17	117,6	59,2	58,4	-17	78,6	59,1
-16	115,3	58,5	56,8	-16	77,3	58,3
-15	113,0	57,7	55,3	-15	75,9	57,5
-14	110,7	57,1	53,7	-14	74,6	56,7
-13	108,5	56,4	52,1	-13	73,3	55,9
-12	106,3	55,7	50,5	-12	72,0	55,2
-11	104,1	55,1	48,9	-11	70,7	54,4
-10	101,9	54,5	47,4	-10	69,5	53,7
-9	99,7	54,0	45,8	-9	68,2	53,0
-8	97,6	53,4	44,2	-8	67,0	52,3
-7	95,5	52,9	42,6	-7	65,8	51,6
-6	93,4	52,3	41,1	-6	64,6	50,9
-5	91,3	51,8	39,5	-5	63,4	50,3
-4	89,2	51,3	37,9	-4	62,2	49,6
-3	87,2	50,9	36,3	-3	61,1	49,0
-2	85,1	50,4	34,7	-2	59,9	48,3
-1	83,1	49,9	33,2	-1	58,7	47,7
0	81,0	49,5	31,6	0	57,6	47,1
1	79,0	49,0	30,0	1	56,4	46,4
2	77,0	48,5	28,4	2	55,3	45,8
3	74,9	48,1	26,8	3	54,1	45,2
4	72,9	47,6	25,3	4	53,0	44,5
5	70,8	47,1	23,7	5	51,8	43,9
6	68,7	46,6	22,1	6	50,6	43,2
7	66,6	46,1	20,5	7	49,4	42,6
8	64,5	45,2	19,3	8	48,2	41,9
9	62,4	44,2	18,2	9	47,0	41,2
10	60,2	43,1	17,1	10	45,7	40,4
11	60,0	42,0	18,0	11	44,4	39,6
12	60,0	40,7	19,3	12	43,0	38,8
...						
16	60,0	40,0	(lato)			

t_{zo}	obliczeniowa temperatura zasilania
t_{po}	obliczeniowa temperatura powrotu
t_i	temperatura wewnętrzna
t_{eo}	obliczeniowa temperatura zewnętrzna
$t_{eśr}$	średnia temperatura zewnętrzna
t_z	temperatura zasilania przy danej temperaturze zewnętrznej
t_p	temperatura powrotu przy danej temperaturze zewnętrznej

* Veolia zobowiązana jest do utrzymania w miejscu dostarczania ciepła średniodobowej temperatury dostarczanego nośnika ciepła, zgodnie z tabelą regulacyjną z dopuszczalnym odchyleniem +/- 10 % pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej jest zgodna z tabelą regulacyjną z tolerancją +/- 10%.