



Jasło, 26-02-2026 r.

WSKAŹNIKI JAKOŚCIOWE ZA ROK 2025

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2025 r. poz. 919) dla obszaru działania OSD Veolia Wschód Sp. z o. o. - Zakład Jasło, wynoszą:

Wskaźnik	Wartość	
SAIDI dla przerw planowanych	97,95	[min/odbiorcę]
SAIDI dla przerw nieplanowanych	3,63	[min/odbiorcę]
SAIDI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	3,63	[min/odbiorcę]
SAIFI dla przerw planowanych	0,21	[ilość przerw/odbiorcę]
SAIFI dla przerw nieplanowanych	1,08	[ilość przerw/odbiorcę]
SAIFI dla przerw nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych	1,08	[ilość przerw/odbiorcę]
MAIFI	1	[ilość przerw/odbiorcę]

Liczba odbiorców do których odnoszą się wskaźniki - 39

W roku 2025 nie wystąpiły przerwy katastrofalne w dostawach energii elektrycznej.

Objaśnienia:

- SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
- SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
- MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców,
- przerwa przemijająca (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę,
- przerwa krótka, trwająca dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,
- przerwa długa, trwająca dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,
- przerwa bardzo długa, trwająca dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
- przerwa katastrofalna, trwająca dłużej niż 24 godziny,
- przerwa planowana to okresowe przerywanie dostarczania energii elektrycznej przez OSD, o której odbiorca został powiadomiony zgodnie z zapisem § 49 pkt 4 rozporządzenia jak na wstępie.