



Wskaźnik Wpc 2025 r.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej Veolia Południe Sp. z o.o.

Informujemy, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego dla źródeł Veolia Południe wynosi:

I.p	Magistrala - lokalizacja		Wskaźnik Wpc
1	Chrzanów	- sieć zasilana z ciepłowni przy ul. Pogorskiej 36 oraz kotłowni przy ul. Szarych Szeregów	1,57
2	Trzebinia	- sieć zasilana ze źródła ORLEN Południe S.A.	1,66
3	Trzebinia	- sieć zasilana ze źródła TAURON - Elektrownia Siersza w Trzebini	53,84
4	Trzebinia	- sieć zasilana z kotłowni przy ul. Kopalnianej	1,49
5	Libiąż	- sieć zasilana z ciepłowni przy ul. Słowackiego 2	1,59
6	Poręba	- sieć zasilana z ciepłowni przy ul. Zakładowej 2	1,29
7	Sosnowiec	- sieć zasilana z ciepłowni przy ul. Kosynierów 32A	2,03
8	Tarnowskie Góry	- sieć zasilana z Ciepłowni „Przyjaźń” oraz elektrociepłowni przy ul. Śniadeckiego 1	0,74
9	Miasteczko Śląskie	- sieć zasilana z kotłowni oraz kotła odzysknicowego zlokalizowanych przy ul. Hutniczej	1,19
10	Jędrzejów	- sieć zasilana z kotłowni przy ul. St. Okrzei 46,	1,29
11	Jędrzejów	- sieć zasilana z kotłowni przy ul. Mieszka I nr 2,	1,34
12	Jędrzejów	- sieć zasilana z kotłowni przy ul. Przypkowskiego 37,	1,45
13	Małogoszcz	- sieć zasilana z kotłowni przy ul. 11-go Listopada 17b,	1,37
14	Klucze	- sieć zasilana z kotłowni przy ul. Sosnowej 9 A,	1,29
15	Łazy	- sieć zasilana z kotłowni przy ul. Wyzwolenia 3,	1,27
16	Chrzanów	- zewnętrzna instalacja odbiorcza zasilana z kotłowni przy ul. Kroczymiech 2g	1,42
17	Chrzanów	- zewnętrzna instalacja odbiorcza zasilana z kotłowni przy ul. Śląskiej 62a	1,19
18	Katowice	- zewnętrzna instalacja odbiorcza zasilana z kotłowni przy ul. Jankego 123,	1,22
19	Katowice	- zewnętrzna instalacja odbiorcza zasilana z kotłowni przy ul. Żurawiej 32,	1,66
20	Lubliniec	- zewnętrzna instalacja odbiorcza zasilana z kotłowni przy ul. ZHP1a	1,30
21	Lubliniec	- zewnętrzna instalacja odbiorcza zasilana z kotłowni przy ul. Paderewskiego	1,28

(Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii).

Dyrektor techniczny
Prokurent

Bogdan Jaksik

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Musiał